

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
АО "Промышленная компания
предпринимателей"



М. А. Кулагин

25 " января 2000 г.

А К Т

**внутреннего осмотра котла ДКВР-10/13 ст. N 1,
переведенного на водогрейный режим работы.**

Мы, нижеподписавшиеся, от АО "ПКП"

1. Главный энергетик Курицин В.Л.
2. Начальник паросилового хозяйства Хромченков Г.Т.
3. Начальник котельной Бабинов Ф.С.
4. Старший мастер котельной Ахтямов В.А.

От ИТЦ "Оргхим" Потапов С.А.

составили настоящий акт в том, что 12 января 2000 г. произведен
внутренний осмотр водогрейного котла ДКВР при этом установлено:

1. В отопительный сезон 1999-2000г.г. система отопления пере-
ведена на подпитку жесткой недеаэрированной водой, стабилизирован-
ной композиций ККФ и характеризуемой следующими показателями:
общая жесткость - 20 - 23 мг-экв/кг
общая щелочность - 6,0 - 6,5 мг-экв/кг
2. Отложения накипи на внутренних поверхностях котла отсут-
ствуют.
3. Внутренние поверхности покрыты сплошной ровной защитной
пленкой кирпичного цвета, без вадутий и отдулин.
4. Имевшиеся ранее отложения разрушаются и отслаиваются в ви-
де чешуек.
5. Коррозионное разрушение металла не отмечено.

В.Л. Курицин
Г.Т. Хромченков
Ф.С. Бабинов
В.А. Ахтямов

С.А. Потапов