

Волжский электромеханический завод

Почтовый адрес: 425008, г. Волжск,
Республики Марий Эл, ул. Фрунзе, 1.
Телетайп: 220613, Зарница,
тел. 2—00—10, факс 3—11—41
Расчетный счет № 40702810937140010105
в Волжском отделении СБ РФ № 6281
БИК 048853634,
кор. счет 30101810900000000634
ИНН 1216001070
ОКПО 19700 ОКОНХ 07502466

№ 435-51-7 от 24.03.2000
На № _____ от _____

Директору ООО "ИТЦ ОРГХИМ"
Потапову С.А.

О Т З Ы В

О технологии перевода системы отопления на жесткую недеаэрированную воду, стабилизированную композицией ККФ

В отопительный сезон 1998-1999г система отопления с котлами ПТЕМ-30М, работающая по температурному графику 130-70, была переведена на подпитку жесткой, недеаэрированной водой (жесткость до 15 мг-экв/кг, щелочность 4,5 мг-экв/кг).

Для предотвращения накипеобразования и коррозии подпиточная вода вместо умягчения и термической деаэрации обрабатывалась микродозами композиции ККФ.

В течении всего времени работы по новой, высокоэкономичной технологии осуществлялся аналитический контроль качества сетевой воды и производились вырезки образцов экранных труб котла.

Осмотр внутренних поверхностей экранных труб показал:

1. Полное отсутствие накипеобразования;
2. Внутренняя поверхность покрыта пленкой кирпичного цвета;
3. Под пленкой следы язвенной коррозии отсутствуют.

Установка дозирования композиции проста в эксплуатации, а расход композиции за отопительный сезон составляет около 450 кг.



Е.А. Баутин