



БИЙСКЭНЕРГОМАШ
BIYSKENERGOMASH



ОАО " БИЙСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "

ФАКС (8432) 923881

Главному инженеру

АО "Коммбытсервис"

Сайфуллину И.Х.

420021, г.Казань,

ул. Левобулачная, 52

№ ф. 33 98 Дата 23. 11 99

Завод согласовывает технологическую схему обработки жесткой питательной воды антидепоном "Композиция ККФ" в соответствии с приложенной технологической схемой "Установка дозирования композиции ККФ" на котлах ДКВр 2,5-13ГМ и ДКВр 4-13ГМ в котельной бани № 12 вашего предприятия.

Технический директор

А.Н. Машаков

исп. Чистякова

СКО-1,

тел. 291-638

0 0 0 1

Россия, 659303, г. Бийск Алтайского края, ул. П. Мерлина, 63 тел./факс 24-44-0, факс 24-24-06, телетайп 233416 КОТЕЛ SU
р/сч. 40702810300061100004 в ООО КБ "Алтайкапиталбанк",
к/сч. 30101810900000000771, БИК 040173771, ИНН 2226008020, ОКПО 05454190, ОКОНХ 14112