

Вх 687 от 2.12.02

Абрашиту Н.В.  
К. с. в. е. к. с. с. а.  
2.12.02



Федеральный  
Горный и промышленный  
надзор России  
(Госгортехнадзор России)

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОЛЖСКОГО ОКРУГА

420097, г. Казань, а/я 35, ул. Зинина, д. 4.  
Телефон : 38-86-82, факс: 64-42-12

ОАО "Комбытсервис"  
И.о. генерального директора  
Абрашиту Н.В.  
420021, г. Казань, ул. Левобулачная, 52

26.11.02 № 06-3550

На Ваш № 514 от 28.10.2002 г.

О применении ККФ

На основании положительных результатов внеочередного технического освидетельствования п/котлов рег. № 6211, 6480 и принимая во внимание согласование применения композиции ККФ с заводом-изготовителем управление округа не возражает против применения композиции ККФ для внутрикотловой обработки для п/котлов, установленных в котельной бани № 12 г. Казани.

/ Зам. Начальника управления

С.В. Сухарев

Исп. Шильников В.А., т.38-96-14