

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Комсервис-Теплоэнергетик»

А.М.Немоляев

« » октябрь 2010 г.

**А К Т**

внутреннего осмотра паровых котлов ДЕ 25-14 после консервации  
Композицией ККФ.  
объект «Индустриальный парк Камские поляны. Создание инфраструктуры»

Комиссия в составе : от ООО «Комсервис-Теплоэнергетик» - главный инженер Соловьев С.С., начальник котельной Ананьев В.А., от ООО «ИТЦ ОРГХИМ» - директор Потапов С.А. составила настоящий Акт в том, что нами 12 октября 2010 года произведен внутренний осмотр паровых котлов ДЕ 25-14 после консервации ингибитором накипеобразования и коррозии «Композиция ККФ».

При этом установлено :

1.Отмывке и консервации подвергались паровые котлы ДЕ 25-14 ст.№1,3,4, включая пароперегреватели и экономайзеры ЭП-1-8081, а также деаэрационные установки ДА-100 №1, 2; трубопроводы питательной воды, пара и конденсата; дренажные трубопроводы и дренажный бак.

2. Технология консервации котлов, совмещенной с отмывкой от отложений, разработана ООО «ИТЦ ОРГХИМ» (г. Казань).

2.Перед консервацией в барабанах котлов имелись отложения минеральных солей и продуктов коррозии.

3.Коррозия носила локальный характер.

Внутренний осмотр показал :

\* внутренние поверхности элементов котлов полностью очищены от имевшихся отложений;

\* полости язвенных разрушений металла полностью вскрыты, продукты коррозии из них удалены.;

\* внутренние поверхности покрыты равномерной защитной пленкой кирпичного цвета;

Выводы:

Консервация паровых котлов ДЕ 25-14 ст.№1,3,4 и вспомогательного оборудования завершена.

С.С.Соловьев

В.А.Ананьев

С.А.Потапов